

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN TRƯỜNG THỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 106/ CV-TĐTT
V/v Thông báo tín hiệu cảnh báo vận
hành hồ chứa, vận hành phát điện.

Quảng Trị, ngày 07 tháng 08 năm 2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Dân Hóa.

- Căn cứ Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/0/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về bảo vệ công điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực;
- Căn cứ quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 19/04/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện La Trọng.

Công ty Cổ phần thủy điện Trường Thịnh là Chủ đầu tư dự án thủy điện La Trọng trên địa bàn xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Để đảm bảo an toàn cho người và công trình vùng hạ du hồ chứa thủy điện La Trọng, Công ty Cổ phần thủy điện Trường Thịnh kính đề nghị UBND xã Dân Hóa phối hợp tuyên truyền, phổ biến cho người dân và các tổ chức có liên quan vùng hạ du hồ chứa thủy điện La Trọng về tín hiệu cảnh báo vận hành hồ chứa và xả nước vận hành phát điện như sau:

1. Hình thức cảnh báo: Tín hiệu cảnh báo được thực hiện bằng còi hú.

2. Thời điểm cảnh báo.

2.1. Cảnh báo khi nước qua tràn tự do:

- Khi mực nước trong hồ thấp hơn cao trình đỉnh đập tràn ở cao trình 200m: 30 phút trước khi mực nước hồ dự kiến vượt cao trình mực nước 200m, kéo 3 hồi còi, mỗi hồi dài 20 giây và cách nhau 10 giây.

- Ngay trước khi xả nước hồ qua đập tràn: Kéo 2 hồi còi, mỗi hồi dài 30 giây, cách nhau 10 giây.

- Khi mực nước hồ hạ thấp hơn cao trình đỉnh đập tràn, kết thúc xả nước xuống hạ du: Kéo 1 hồi còi dài 30 giây.

- Vị trí cảnh báo: Đập thủy điện La Trọng.

2.2. Khi vận hành phát điện:

- Sau khi nhận lệnh điều độ huy động công suất phát điện từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung, nhân viên vận hành tại Phòng Điều khiển trung tâm Nhà máy thủy điện La Trọng thực hiện vận hành còi hú cảnh báo tại hạ lưu Nhà máy: Kéo 02 hồi còi, mỗi hồi dài 10 giây và cách nhau 10 giây.

- Vị trí cảnh báo: Nhà máy thủy điện La Trọng

Công ty Cổ phần thủy điện Trường Thịnh kính đề nghị UBND xã Dân Hóa quan tâm chỉ đạo, phổ biến đến người dân và các tổ chức có liên quan vùng hạ du hồ chứa thủy điện La Trọng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (theo dõi)
- BP CBSX (thực hiện);
- Lưu VT, KHKT.

